

ЧОУ ГИМНАЗИЯ «ОР АВНЕР-Свет Знаний»

Входящий № 12/2

с 4.08.2016. *Слес*



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Ростовской области

ОТДЕЛ НД И ПР ПО Г.РОСТОВУ-НА-ДОНУ ГУ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091  
Телефоны: инспекция 305-16-48, 305-16-49

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

### Предписание № 135-3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

#### ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР-СВЕТ ЗНАНИЙ»

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону подполковника внутренней службы Гладкова В.Н. № 135-3 от «27» июня 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 15 ч. 00 мин. 01 июля 2016 года по 16 ч. 00 мин. 01 июля 2016 года, с 15 ч. 00 мин. 04 июля 2016 года по 16 ч. 00 мин. 04 июля 2016 года проведена проверка старшим инспектором Кировского ОНД и ПР отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону капитаном внутренней службы Черевковым Алексеем Владимировичем, инспектором Первомайского ОНД и ПР отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону майором внутренней службы Жидоморовой Анастасией Евгеньевной на территории, в зданиях и сооружениях ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР-СВЕТ ЗНАНИЙ»

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 57

совместно с директором ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР-СВЕТ ЗНАНИЙ» Чеберяк И.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	---	--	---	--

1	2	3	4	5
1.	В здании школы допускается использование светильников без защитных колпаков	Правила противопожарного режима в РФ п. 42	04.07.2017	
2.	Ширина дверных проемов запасных выходов менее 1,2 метра	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст.89; СП 1.13130.2009 п.8.1.5	04.07.2017	
3.	Люки выхода на чердак и кровлю здания не выполнен противопожарным	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.90 СП.4.13130.2013 п. 7.5, 7.6, 7.7	04.07.2017	
4.	Имеются извещатели АУПС, расположенные на расстоянии менее 0,5 метров от электрических светильников и стен, а также менее 1,0 метра от вентиляционных каналов.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	04.07.2017	
5.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают передачу сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83	04.07.2017	
6.	В здании школы, где фальш-потолок отстает от основного перекрытия на расстоянии более 0,4 м., запотолочное пространство не оборудовано пожарными извещателями	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.8	04.07.2017	
7.	Отделка пола в актовом (спортивном) зале выполнена из горючего материала (ковролин)	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст. 134	04.07.2017	
8.	Не определена вероятность возникновения пожара в электрооборудовании при отсутствии подтверждающих документов на соответствие электротехнической продукции требованиям пожарной безопасности.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 143	04.07.2017	
9.	Не обеспечен подъезд со всех сторон к зданию школы	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 90 СП 4.13130.2013 п.8.1	04.07.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей

организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Кировского ОНД и ПР  
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону  
капитан внутренней службы  
Черевков А.В..



(подпись) М.Л.П

«04» 07 2016 года

Инспектор Первомайского ОНД и ПР  
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону  
майор внутренней службы  
Жидоморова А.Е..




(подпись) М.Л.П

«04» 07 2016 года

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
директор  
(должность, фамилия, инициалы)

«8» 07 2016 г.